

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.2

### Veřejná zakázka: "Kraslice – stavební úpravy kulturního domu IV. etapa"

Zadavatel výše uvedené podlimitní veřejné zakázky na stavební práce **Město Kraslice, Náměstí 28. října č.p. 1438, 358 01 Kraslice, IČ: 00259438**, zastoupený ABRI s.r.o., se sídlem Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov, zastoupené Mgr. Miloslavem Holkem, tímto v souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje na základě žádostí jednoho z dodavatelů následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

### Přesné znění dotazů a odpovědi zadavatele/dodatečné informace:

#### Dotazy č. 1 a 2:

- Kde má být plošina
- Jaký je rozměr?

*V příloze posílám i dokumenty z kterých jsem čerpal.*

#### Kraslice, kulturní dům – rekonstrukce a stavební úpravy IV. etapa Bezbariérový přístup

- Schodišťová plošina instalována na jednoramenné přímé schodiště, které propojuje zádveři (106) s vestibulem (109).

#### Popis:


Šikmá schodišťová plošina s ložnou plochou 1000x900mm. Nájezd na plošinu kolmo k ose schodiště. Provedení plošiny vnitřní, pozice – levá (při pohledu ze spodu schodiště), kotvení na boční stranu schodiště přímo do zdi chemickými kotvami. Automatické sklápění přepravní desky, nájezdových můstků a bariérových madel. Parkování plošiny v horní stanici.

#### Ovládací prvky:

Ovládací panel integrován ve štítě plošiny a ovládací panely ve stanicích

#### Bezpečnostní prvky:

Zvednutím nájezdových můstků a sklopením bezpečnostních madel. Mechanismus nájezdových můstků po stranách přepravní desky je elektricky zabezpečen tak, že zabráňuje najetí na překážku v dráze. Pod přepravní deskou plošiny je instalována plovoucí podlaha, elektricky jištěná, která zabezpečí zastavení plošiny nad překážkou, přičemž je umožněno odjíždět od překážky. Štít a přepravní



V projektu je dráha na pravé straně!

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:**

Umístění plošiny je samozřejmě **vpravo** na schodišťové zdi ve směru stoupání plošiny , jak je uvedeno na výkrese 02.1-04 (na druhé straně to není možné vzhledem k umístění dveří). Uvedený popis v textu popisu plošiny je k jedné z ilustračních fotografií.

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:**

Rozměr ložné plochy je již uveden v poskytnuté PD v části popisu plošiny a je 1000 x 900 mm.

**Dotazy č. 3, 4, 5 a 6:**

*V případě svislé plošiny nemám zcela úplnou informaci.*

*Z dokumentace není jednoznačně zřejmé,*

- *jaký bude zdvih,*
- *máme standard rozměr 1400x1050, vyhovuje?*
- *jak je plošina opláštěná (nahore brankka a plášť do 1.100 mm?) - jak bude vypadat horní stanice?*
- *připojení na 3x400V?*

*Prosím, upřesněte.*

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:**

Výška zdvihu vertikální plošiny vyplývá z výkresu 02. - 1.08 a je cca 3 900 mm přesná výška zdvihu vyjde z konstrukce plošiny

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:**

V konstrukční části PD je navržen otvor stropní konstrukcí o rozměrech 1570 x 1360 mm, pokud tento otvor pro rozměr přepravní desky 1400 x 1050 mm vyhoví, desku je možné použít.

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:**

Provedení šachty v horní stanici je již uvedeno v PD v popisu plošiny tj. v horní stanici bude prosklená hliníková šachta do výšky 1100 mm s jednokřídlovou brankou.

**Odpověď zadavatele na dotaz č.6:**

Pro napájení plošiny je proveden vývod z rozvaděče R1 jak je patrné z výkresu 3.7.14 část Elektroinstalace. Na výkrese 3.7.5 je vývod pro napájení plošiny 3 x400 V Pi=800 W.

---

**Vzhledem k provedenímu upřesnění zadavatel, v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona, [prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16. 03. 2015 do 13:00 hod.](#)**

**Znění Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace se tedy upravuje o nové datum. Znění zadávací dokumentace nově zní:**

**1) Bod 7.4 zadávací dokumentace**

- 7.4 Veškeré nabídky musí být doručeny zadavateli ve stanovené lhůtě pro podání nabídek, tj. do **16. 03. 2015 13:00 hodin na adresu: Město Kraslice, nám. 28 října č. p. 1438, 358 01 Kraslice (sídlo Městského úřadu)**, a to osobně s potvrzením přijetí nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě osobního podání je možno nabídky podat na podatelně Městského úřadu Kraslice. Nabídky zde budou přijímány do konce lhůty pro podání nabídek v úředních hodinách: PO a ST 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00  
ÚT a ČT 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00  
PÁ 8:00 - 11:30, 12:30 - 13:30

2) Bod 9.1 zadávací dokumentace

- 9.1 Obálky s nabídkami budou za tímto účelem jmenovanou komisí otevírány na jednání, které se bude konat dne **16. 03. 2015 od 13:05 hod.** v sídle zadavatele na adrese: Město Kraslice, nám. 28 října č. p. 1438, 358 01 Kraslice v zasedací místnosti v 1. patře budovy.

**Všechna ostatní ustanovení a požadavky zadavatele uvedené ve Výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.**

V Sokolově dne 06. 03. 2015

*Mgr. Miloslav Holek v.r.*  
osoba zastupující zadavatele