

Napěťová soustava 3NPE 400V/50Hz, TN -S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
ČSN 33 2000-4-41, ed.2 - samočinným odpojením od zdroje

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY
ŠANĚK Miloš	ŠANĚK Miloš	MÁCA Vl.	Ing.MICHÁLKOVÁ
OKRES:		OBEC: KRASLICE	
INVESTOR: MĚSTO KRASLICE			

GRADIOR, spol. s r. o.
Křížíkova 68, 660 90 BRNO
Tel.: +420 602 570 979
www.gradiorczech.cz

KRASLICE – KULTURNÍ DŮM
REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY – IV.ETAPA
PS–02 OSVĚTLENÍ
ELEKTROINSTALACE NAD HLEDIŠTĚM

FORMÁT	4x A4
DATUM	I / 2015
STUPEŇ	DPS
MEŘÍTKO	
ZAK.ČÍSLO:	021 01 001
ARCHIVNÍ ČÍSLO	Č.VÝKRESU
021–02	