

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Akce: **Kraslice - Kulturní dům; Rekonstrukce a stavební úpravy - IV. Etapa; D.3.3 - Zařízení vzduchotechniky**

Zařízení č. : **6 - Rozvodna jevištní technologie 3.N.P.**

Pozice	Název, popis	Jednotka	Množství
6. 1	Ventilátor axiální odtahový nástěnný 4-250		
	Skříň z ocelového galvanizovaného plechu opatřeného šedým epoxidovým lakem, montážní konzole a šrouby jsou galvanicky pokoveny; oběžné kolo z ocelového plechu; izolace motoru třídy F; plynulá regulace pomocí elektronického regulátoru REP; dvojité izolace; krytí IP54; kuličková ložiska.		
	$V_O = \min 800 \text{ m}^3/\text{hod}$ při externí tlakové ztrátě 40 Pa; otáčky 1450		
	Motor: P = 0,04 KW; U = 230 V; I = 0,21 A	Ks.	1
6. 1A	Termostat prostorový bimetalový	Ks.	1
6. 2	Protidešťová žaluzie plastová - pevné listy		
	typ: 250	Ks.	1
6. 3	Žaluziová klapka samotížná		
	typ: 250	Ks.	2
	Montážní materiál:		
	Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, C-lišty, závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásy, těsnicí materiál.	Kg.	1
	Mezisoučty:		
	Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení:		
	Doprava:		
	Zařízení č. 6 - Dodávka / Montáž		
	Zařízení č. 6 - Celkem:		