

SESTAVA ROZVADEČE


Účel : Napájení svítelných a zásuvkových vývodů v 1.NP, podružných rozvodnic v kancelářích a rozváděčů ventilací zvedací plošiny a šikmé schodišťové plošiny

Umístění : Místnost 107 - předsiřka WC personál + úklidová komora

Povedení : Nastěnná ocelopletchová skříň rozváděče, s plynými dveřmi se zámkem 6x6 mm, krytí IP 40/20, s modulárními lištami, plastovými kryty podlažnicí přístrojů, s výřezem nebo plynými. Rozváděč obsahuje 6 listů pro 24 modulů, plastové kryty 150 mm jsou 4 s výřezem 2 píné. Přívod i vývody horem. Dvěte pravěle, tl. plechu dveří a skříne 1,5 mm.

Rozměry : šířka = 600, výška = 1000, hloubka = 250 mm

Návrh na rozmístění přístrojů :



Kryt : 50 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

Použití přístroje :

QM 0	Pákový trojpolový výkonový spínač	1 ks
FA 1	Trojpolový jistič 16A / B	1 ks
FA 2	Trojpolový jistič 10A / D	1 ks
FI 2	Proudový chránič 25A / B	1 ks
FA 3 - FA 7	Jednopolový jistič 25A / B	5 ks
FA 8	Proudový chránič 30 mA s nadproudovou ochranou 6A / B	1 ks
FA 11 - FA 19	Jednopolový jistič 10A / B	9 ks
FA 21 + FA 22	Jednopolový jistič 10A / B	2 ks
SN 22	Síťový napájecí domácí telefon pro 2 vchody	1 ks
FA 31 - FA 34	Proudový chránič 50 mA, s nadproudovou ochranou 16A / B	4 ks

Místnost 109
Napájení modemu WI-FI

Domácí telefon
EV 1 + EV 2 + DT 1 + DT 2 +
N2

Místnost 101 - Vstup
Zásuvky 2 ks

Místnost 109 - Vestibul
Zásuvky 4 ks

Místnost 107 - Soc.zař.personál
Zásuvky 2 ks

Místnost 112 + 113 - Šatny
Zásuvky 2 ks + 2 ks (109)



Ace :
01.2015.
Kulturní dům Kraslice
SO - 02 Rekonstrukce a stavební úpravy - část : 3.7. Elektroinstalace