PŘEHLED MÍSTNOSTÍ
A INSTALOVANÉHO ZAŘÍZENÍ

Ozn.	Název	Požadov. osvětlen.	Nově instalováno				Napájecí rozváděč
			Svítidla	Spínače	Zásuvky	Ostatní zařízení	
	1.NP						
101.	Vstup	100 lx	X - 8 ks		2 ks	NO-1ks-přeložené EV 1	R 1
			Mimo zásuvek stávající instalace				
102.	Kancelář KIC	200 lx	X - 4 ks				R 102
			Stávající instalace kanceláře				
103.	Sprcha - personál	200 lx	H - 2 ks			Ventilátor M - 50W Odděl.trafo	R 1
104.	Kancelář - ZUŠ	300 lx	A - 6 ks	3 ks	8 ks	DT 2	R 104
106.	Zádveří	150 lx	H - 3 ks X - 1 ks NO - 1ks	3 ks	1 ks	EV 2 + Total Stop Rozváděč RP	R 1
107.	Předsíňka a úklidová komora	200 lx	E - 5 ks	4 ks	2 ks	Rozv. R 1	R 1
108A	WC - personál	200 lx	E - 1 ks	1 ks			R 1
108B	WC - personál	200 lx	E - 1 ks	1 ks			R 1
109.	Vestibul	100 lx	R - 5 ks T - 6 ks Z - 2 ks NO - 7ks		6 ks	DZ + Wi-Fi Rozvodnice RO Rozváděč RV	R 1
110.	Kancelář	300 lx	A - 4 ks	3 ks	7 ks		R 110
112.	Šatna	200 lx	C - 4 ks	1 ks	1 ks		R 1
113.	Šatna	200 lx	C - 4 ks	1 ks	1 ks		R 1
144.	Kancelář	300 lx	B - 4 ks	2 ks	8 ks		R 144
146.	Zádveří	100 lx	H - 2 ks X - 1 ks NO - 2ks	3 ks			R 1
147.	Kancelář - ředitel	300 lx	A - 6 ks	3 ks	12 ks	DT 1	R 147
348.	Schodiště do 3.NP					viz 3.NP	

Ing. JAROSLAV REJZAR
autorizovaný inženýr pro technická zařízení budov
autorizovaná osoba
ČKAIT - 0109010

PŘEHLED MISTNOSTI

výkr. 3.7.2

Ozn.	Název	Požadov. osvětlen.	Nově instalováno				Napájecí rozváděč
			Svítidla	Spínače	Zásuvky	Ostatní zařízení	
	2.NP						
201.	Salonek		Stávající elektroinstalace				R 2.2
202.	Kavárna		Stávající elektroinstalace				R 2.2
203.	Kuchyň		Stávající elektroinstalace				R 2.1
204.	Chodba		Stávající elektroinstalace				R 2.1
205.	Komora		Stávající elektroinstalace				R 2.1
206.	Schodiště	100 lx	T - 4 ks NO - 3ks				R 1 R 1
207.	Předsíňka WC muži	200 lx	E - 3 ks NO -1ks	2 ks	1 ks	OR - 1 ks	R 2
208.	WC muži	200 lx	E - 5 ks NO - 1ks	2 ks	1 ks	Ventilátor M - 50W Pi - 4 ks	R 2
209.	Rozvodna	200 lx	H - 1 ks	1 ks		Rozváděč R 2	R 2
210.	Hala	100 lx	S - 2 ks M - 3 ks NO - 3ks	2 ks	4 ks		R 2
231.	WC pro TP	200 lx	H - 3 ks NO - 1ks	2 ks	1 ks		R 2
232.	Předsíňka WC ženy	200 lx	E - 3 ks NO - 1ks	1 ks	1 ks	OR - 1 ks	R 2
233.	WC ženy a úklidový kout	200 lx	E - 9 ks NO - 1ks	3 ks	1 ks	Ventilátor M - 50W	R 2
234.	Schodiště	100 lx	T - 4 ks NO - 3ks				R 1 R 1
	3.NP						
301.	Strojovna VZT	200 lx	K - 7 ks	2 ks		Rozváděč R 6 Rozváděč R 2.3	R 2.3
348.	Chodba a schodiště do 1.NP	100 lx	K - 6 ks	2 ks			R 2.3
310.	WC	200 lx	K - 1 ks	1 ks			R 2.3

Akce : Kulturní dům Kraslice
01.2015 SO - 02 Rekonstrukce a stavební úpravy - část: **3.7 Elektroinstalace**