

ZÁSUVKY A PŘÍPOJNÁ MÍSTA MP2, MP3 UMÍSTIT cca 500 mm OD PODLAHY.
VÝŠKOVÉ UMÍTĚNÍ RAMÍNEK A SVÍTIDEL NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ ŘEŠIT PŘI REALIZACI S HIP A S PROVOZOVATELEM.
VODOROVNÁ DRÁŽKA PO OBVODU SÁLU BUDE V PROSTORU NAD OKNY, UMÍSTĚNÍ PŘED SEKÁNÍM KONZULTOVAT S HIP.

LEGENDA

- Stávající konstrukce
- Plynosilikátové zdivo
- Zdivo z cihel plných
- Vybourané zdivo

Napěťová soustava 3NPE 400V/50Hz, TN -S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
ČSN 33 2000-4-41, ed.2 - samočinným odpojením od zdroje

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY
ŠAŇĚK Miloš	ŠAŇĚK Miloš	MÁCA Vl.	Ing.MICHÁLKOVÁ
OKRES:		OBEC: KRASLICE	
INVESTOR: MĚSTO KRASLICE			

GRADIOR, spol. s r. o.
Krížkova 68, 660 90 BRNO
Tel.: +420 602 570 979
www.gradiorczech.cz

KRASLICE – KULTURNÍ DŮM
REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY – IV.ETAPA
PS–02 OSVĚTLENÍ
ELEKTROINSTALACE V HLEDIŠTI

FORMÁT	8x A4
DATUM	I / 2015
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	
ZAK.ČÍSLO: 021 01 001	
ARCHIVNÍ ČÍSLO 021–02	Č.VÝKRESU 6