


NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE 600x200x800 mm
KRYTÍ IP40/20

Napěťová soustava 3NPE 400V/50Hz, TN -S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
ČSN 33 2000-4-41, ed.2 - samočinným odpojením od zdroje

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	 GRADIOR, spol. s r. o. Křižíkova 68, 660 90 BRNO Tel.: +420 602 570 979 www.gradiorczech.cz
ŠANĚK Miloš	ŠANĚK Miloš	MÁCA VI.	Ing.MICHÁLKOVÁ	
OKRES:		OBEC: KRASLICE		
INVESTOR: MĚSTO KRASLICE				
KRASLICE - KULTURNÍ DŮM REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY - IV.ETAPA PS-02 OSVĚTLENÍ 				FORMÁT 3x A4 DATUM I / 2015 STUPEŇ DPS MEŘITKO ZAK.ČÍSLO: 021 01 001 ARCHIVNÍ ČÍSLO 021-02
ROZVADĚČ RPO1				Č.VÝKRESU 