



## Město Kraslice – nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

Tel.: 352 370 450, E-mail [majetek@meu.kraslice.cz](mailto:majetek@meu.kraslice.cz)

Váš dopis znač. / ze dne

Naše značka  
RasMM/15/Ham

Vyřizuje/linka  
Ing. Hammová/352 370 451

Kraslice dne  
12. 2. 2015

### **Doplňující informace ke zveřejněné VZMR na akci: „Výměna oken v ubytovně – B. Smetany 1700“**

**Technická zpráva obsahuje následující parametry nově osazených oken:**

- Sklo  $U_g = 1,1$ , celé okno  $U_w = 1,2$
- Barva oken bílá
- Vnitřní plastový parapet v barvě bílé
- Vnější parapet bude plechový
- Okna musí být vyrobena systémem vlepovaného skla do rámu a křídla
- Stavební hloubka min. 74 mm, počet komor 6, bezpečnost, stabilita

**Ke stanoveným parametrům sdělujeme následující:**

Je možné použít i vícekomorový případně i pětikomorový profil, za podmínky dodržení hodnoty – koeficientu tepelné prostupnosti okna jako celku  $U_w = 1,2$  a skla  $U_g = 1,1$ .  
Taktéž se připouští dodávka profilů umožňující standartní zasklení oken.

Město Kraslice  
Odbor rozvoje a správy majetku  
města

*Hammová k.*

.....  
**Ing. Lucie Hammová**  
**Referent odboru RaSMM**