

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.1

Veřejná zakázka: "Kraslice – stavební úpravy kulturního domu IV. etapa"

Zadavatel výše uvedené podlimitní veřejné zakázky na stavební práce **Město Kraslice, Náměstí 28. října č.p. 1438, 358 01 Kraslice, IČ: 00259438**, zastoupený ABRI s.r.o., se sídlem Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov, jednající Lindou Zemanovou a Mgr. Miloslavem Holkem, tímto v souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje na základě žádosti jednoho z dodavatelů následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Přesné znění dotazů a odpovědi zadavatele/dodatečné informace:

OSVĚTLENÍ

U pásku RGBW:

Dotaz č. 1:

1) není specifikován požadavek světelného toku [lm] na 1 [m] pásky – z toho vyplývá výkon pásky [W] a počet použitých napájecích zdrojů dle délky 48m

Např. 90 /160/180/320 [lm/m] – 24[W] / 5[m] nebo 40[W] / 5[m] – jde o to, zda to má být pouze atraktivní dekorace s náznakem světla nebo to má i něco osvětlit...

Odpověď zadavatele:

Funkce RGBW pásku je uvažována jako dekorativní prvek.

Dotaz č. 2:

2) nevím zda má být ovládání RGBW pásků z pultu (by wire) nebo bezdrátové a kde je umístěn ovladač barev a intenzity RGBW a z jednoho nebo zda z více míst

Odpověď zadavatele:

Ovládání RGBW pásků je z jednoho místa – od osvětlovače. Systém ovládání lze provést drátový i bezdrátový – dle dodavatele.

Dotaz č. 3:

3) umístění napájecích zdrojů (musí být co nejbližší k páskům ale jedná se o napájecí zdroj, takže by neměl ležet na hořlavém podkladu)

Odpověď zadavatele:

Umístění zdrojů lze řešit jejich uložením na nehořlavou podložku apod.

Dotaz č. 4:

4) není specifikováno, kolik [m] pásků má být na rampě a kolik na stupínku a způsob připevnění Al lišt (vruty, klipsy, lepením apod.)

Odpověď zadavatele:

Ve stupínku bude 15 m pásku. Způsob uchycení Al profilů je věcí dodavatele.

Dotaz č. 5:

5) pod pojmem ovládání jsou asi myšleny napájecí zdroje včetně ovládání RGBW?

Odpověď zadavatele:

Položka „ovládání“ RGBW zahrnuje ovladač RGBW a napájecí zdroje.

Dotaz č. 6:

6) Skřínky MP1 až MP3:

protože mají být umístěny pod interiérovými dvířky v hledišti, tak chybí specifikace jejich velikosti pro zástavbu

Odpověď zadavatele:

Náplň skříněk je zřejmá z výkresové dokumentace. Velikost skříněk vyplývá z použitých tlačítek a signálů (dle druhu výrobce...)

Dotaz č. 7:

7) Ovládací pult D2: má být umístěn na mobilním pracovišti osvětlovače – opět není blíže specifikován (rozměry – např. rám pro RACK 19“ na kolečkách nebo nohách apod.)

Odpověď zadavatele:

Předpokládá se uložení pultu na společném stole se zařízením elektroakustiky.

Dotaz č. 8:

8) Chybí specifikace upevnění kabelových žlabů a trubek (na stěnu, ke světelným rampám apod.) stejně tak tloušťky zdí u průřazů.

Odpověď zadavatele:

Kabelové žlaby na úrovni jeviště jsou na stěnách. Kabelové žlaby na lávkách jsou umístěny na jejich nosné konstrukce.

Tloušťka stěny pro průřaz je max. 500 mm.

AKUSTIKA**Dotaz č. 1:**

1) Nedostatečný výkon zesilovačů – projektováno 8 ks reproduktorů + 4 ks subbas, všechny s impedancí 8 Ohm a zesilovače 2x1150[W] při 8 Ohmech.

Jeden satelit (modul) má výkon 250W RMS – 4 ks = 1000W RMS ; ty čtyři moduly by museli být napojeny na jednom kanálu zesilovače, což je hraniční výkon zesilovače a navíc toto řešení není vhodné z hlediska kvality zvuku

Odpověď zadavatele:

Ano, 4 ks modulů budou napájeny jedním kanálem zesilovače. Vzhledem k navržené výkonové rezervě z hlediska daného prostoru nebude provozně možné dosáhnout maximálního vybuzení soustavy a tím ovlivnění kvality zvuku. Při hraničním výkonu zesilovače, který je navíc o 150 W/kanál silnější než cluster není ani možné v uzavřeném prostoru akci plnohodnotně odbavit. Výkonová rezerva je navržena zejména proto, aby bylo možné plnohodnotně přenést dynamický rozsah signálu u určitých typů představení.

Dotaz č. 2:

2) Odposlech 10“ je nedostatečný svým výkonem.

Odpověď zadavatele:

Výkony obou odposlechů jsou 1200W (více než výkon MF/HF modulů na jednom z clusterů)... Více než výkon je však u pódiových odposlechů důležitější směrovost, která je 90x60st. Při běžných produkcích bude vykrytí prostoru pro účinkující téměř 100%

Dotaz č. 3:

3) Technologický nábytek (atypický) – není specifikováno rozměrově, materiál apod.

Odpověď zadavatele:

Záleží na realizátorovi kam a jak umístí koncové a ovládací prvky (zabudované do mobilního stolu, dřevěné stolní racky, plechová, dřevěná mobilní skříň)...

Dotaz č. 4:

4) Navržený systém Line Array je vhodný pro „větší“ (hlavně venkovní) koncerty. V malém uzavřeném sále může způsobit problémy. Navíc chybí software řešení ovládání tohoto systému přes PC do kterého se zadávají parametry místnosti a PC nastaví zvukové parametry ozvučovací soustavy.

Odpověď zadavatele:

Z velké části bylo již odpovězeno v bodě 1). Navržený systém se řadí do kategorie univerzálních instalačních linearray. Tzn., že se primárně předpokládá jejich pevná instalace např. v divadlech, KD, kostelech.. atd. viz. dohledatelné reference k výrobku. Vzhledem k tomu, že moduly disponují krytím IP 44, lze je taktéž instalovat do venkovních krytých prostor. Nicméně to už není případ této PD. O ovládání systému se stará digitální Audio DSP procesor, na který se lze připojit pomocí PC a pomocí SW(součástí procesoru) ovládat, případně na dálku detekovat stav systému – viz.VV.

Vzhledem k provedeným upřesněním zadavatel, v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 13. 03. 2015 do 10:00 hod.

Znění Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace se tedy upravuje o nové datum. Znění zadávací dokumentace nově zní:

1) Bod 7.4 zadávací dokumentace

- 7.4 Veškeré nabídky musí být doručeny zadavateli ve stanovené lhůtě pro podání nabídek, tj. do **13. 03. 2015 10:00 hodin na adresu: Město Kraslice, nám. 28 října č. p. 1438, 358 01 Kraslice (sídlo Městského úřadu)**, a to osobně s potvrzením přijetí nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě osobního podání je možno nabídky podat na podatelně Městského úřadu Kraslice. Nabídky zde budou přijímány do konce lhůty pro podání nabídek v úředních hodinách: PO a ST 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
ÚT a ČT 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
PÁ 8:00 - 11:30, 12:30 - 13:30

2) Bod 9.1 zadávací dokumentace

- 9.1 Obálky s nabídkami budou za tímto účelem jmenovanou komisí otevírány na jednání, které se bude konat dne 13. 03. 2015 od 10:05 hod. v sídle zadavatele na adrese: Město Kraslice, nám. 28 října č. p. 1438, 358 01 Kraslice v zasedací místnosti v 1. patře budovy.

Všechna ostatní ustanovení a požadavky zadavatele uvedené ve Výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

V Sokolově dne 02. 03. 2015

Mgr. Miloslav Holek v.r.

Linda Zemanová v.r.

osoby zastupující zadavatele