



LEGENDA EL. ZAŘÍZENÍ

- 10.5/3 ○ BETONOVÝ SLOUP 10,5m/3kN
 - 9/2.37 ○ DŘEVĚNÝ SLOUP
 - OMEZOVACÍ PŘEPĚTÍ NN, VČ. UZEMNĚNÍ
 - KOTEVNÍ OSEK VEDENÍ
 - ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ V PILÍŘI
 - PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ V PILÍŘI
 - ROZVADĚČ MĚŘENÍ V PILÍŘI
 - ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ
 - PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ
 - ROZVADĚČ MĚŘENÍ
 - PROTĚK
- PROJEKTOVÁNE KABELY NN
 PROJEKTOVÁNE VZD. VEDENÍ NN
 DOMOVNÍ PŘÍVODY-CYKY V ZEMI
 VENKOVNÍ VEDENÍ NN-stáv.
 CÍŽI VENKOVNÍ VEDENÍ NN-stáv.
 ZEMNÍ KABEL NN-stáv.
 CÍŽI ZEMNÍ KABEL NN-stáv.
 ZEMNÍ KABEL VN-22kV-stáv.

VĚTROVÁ OBLAST II - 25 m/s
 NÁMRAZOVÁ OBLAST II - BEZ NÁMRAZY
 NAPĚTOVÁ SOUSTAVA NN - 3PEN AC 400, 50 Hz, TN-C
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM PŘED EL. PROUDEM - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ELEKTROPLAN s.r.o.
 www.elektroplan.cz

ČESKÁ REPUBLIKA
 MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALICE
 ÚŘADNÍ STAVBA
 KRALICE, SO, HRBITOVNÍ
 IE-12-0006589
 ČÁST: KNN
 OBSAH: SITUACE - MONTÁŽ

REMISOVSKÝ
 M. REMISOVSKÝ
 NEJDEČKÁ 1608
 IČ: 263 94 472
 TEL: 353 567 665, 608 981 690
 elektroplan@elektroplan.cz

VYPRACOVAL: Ing. M. POVOLNÝ
 ZODP. PROJ.: M. REMISOVSKÝ
 INVEZOR: ČEZ Distribuce, a.s.

FORMÁT	B A 4
DATUM	07 / 2021
MĚŘÍTKO	1 : 500
STUPEŇ	DUR
Č. ZAKÁZKY	17 - 095

2
 C.4.2

Městský úřad Kralice
 Obor územního plánování
 stavebního úřadu
 a památkové péče